会签专业	日期

	实 名	签名
项目负责人	陈亮	陈亮
专业负责人	杜根兴	杜根兴
设 计 人	杜根兴	

注册(执业)章

预留章

出图章

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
工程设计综合资质甲级(有效期至2023年12月31日)
NO:A133000751
浙江省住房和城乡建设厅监制

审图章

浙江省建设工程施工图设计文件（审查专用章）
审查单位：绍兴市华建工程图审中心 证书编号:12171
审查范围：房建一类、市政（给排水、道桥）一类
（含消防、人防、气象审查）
浙江省住房和城乡建设厅、人民防空办公室、公安消防总队、气象局监制

竣工章

主要设备材料清单

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	配电柜;1800*800*450,304不锈钢;IP65;带散热除湿功能;	套	2	AP1/AP2
2	双电源切换柜;2200*800*600;IP65;带散热除湿功能;由消防设备厂商整体供货;	套	1	AT-BF
3	控制柜;2200*800*600;IP65;带散热除湿功能;由消防设备厂商整体供货;	套	1	AP-XHB
4	水泵控制箱;尺寸由供货商细化,304不锈钢,立柱安装;IP65;	套	15	AXb*
5	低压电力电缆 YJV22 -0.6/1kV-3*70+2*35	m	500	具体以实际为准
6	低压电力电缆 YJV22 -0.6/1kV-3*120+2*75	m	600	具体以实际为准
7	低压电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*6	m	720	具体以实际为准
8	低压电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*10	m	1500	具体以实际为准
9	低压电力电缆 YJV22 -0.6/1kV-4*25+1*16	m	300	具体以实际为准
10	SC热镀锌钢管 DN100 壁厚 3.5mm	m	1850	具体以实际为准
11	SC热镀锌钢管 DN80 壁厚 3.5mm	m	1100	具体以实际为准
12	SC热镀锌钢管 DN65 壁厚 3.5mm	m	60	具体以实际为准
13	SC热镀锌钢管 DN40 壁厚 3.5mm	m	550	具体以实际为准
14	SC热镀锌钢管 DN32 壁厚 3.5mm	m	320	具体以实际为准
15	SC热镀锌钢管 DN25 壁厚 3.5mm	m	300	具体以实际为准
16	接线手孔井,1000*1000	座	28	具体以实际为准
17	安装辅材,接地材料等完成本工程所必须的电气材料;	批	1	具体以实际为准
18				
19				
20				

主要设备材料清单

序号	设备名称	单位	数量	备注
21	照明控制箱;尺寸由供货商细化,304不锈钢,落地安装;IP55;	套	1	AL1
22	庭院灯,H=3.5m,30W/LED,IP55;含基础和接地安装;	套	16	
23	视频监控箱;尺寸由供货商细化,304不锈钢,立杆上安装;IP55;	套	4	
24	监控立杆,H=3.5m,含基础和接地安装;	套	4	
25	视频监控摄像机;400W像素,红外网络摄像机;	套	8	
26	网络交换机,2光4电口;	套	4	
27	低压电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*16	m	200	具体以实际为准
28	低压电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*10	m	400	具体以实际为准
29	低压电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6	m	300	具体以实际为准
30	单模四芯光纤	m	300	具体以实际为准
31	SC热镀锌钢管 DN50	m	150	具体以实际为准
32	PE管 DN40	m	400	具体以实际为准
33	PE管 DN25	m	600	具体以实际为准
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

核 准			中国电建 POWERCHINA	华东勘测设计研究院有限公司 HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED				
核 定								
审 查	陈家国		专 业	电 气	工程设计资质证书编号:综合甲级 A133000751 发证单位:住房和城乡建设部 未盖出图章本图无效			
校 核	戴林君	戴林君	阶 段	施工图	项目	白毛尖垃圾填埋场一场一策治理项目	子项	电气工艺
设 计	杜根兴	杜根兴	项目负责	陈亮	陈亮	主要设备材料清单	图号	HE1009(T)-SD-03-03
制 图	杜根兴	杜根兴	专业负责	杜根兴	杜根兴		日期	2023年 4 月 日