会签专业	日期

	实　名	签　名
项目负责人	陈亮	
专业负责人	杜根兴	
设　计　人	杜根兴	

注册(执业)章

预留章

出图章

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
工程设计综合
资质甲级(有
效期至202
3年12月31日
NO:A133000751
浙江省住房和城乡建设厅监制

审图章

浙江省建设工程施工图设计文件
（审查专用章）
审查单位：绍兴市华建工程图审中心　证书编号:12171
审查范围：房建一类、市政（给排水、道桥）一类
（含消防、人防、气象审查）
浙江省住房和城乡建设厅、人民防空办公室、公安消防总队、气象局监制

竣工章

电缆编号	电缆名称	电缆型号规格	电缆敷设区段				实用芯数	备用芯数	长度(米)	保护管		电缆敷设方式	备注
			起点		终点								
			设备代号	设备名称	设备代号	设备名称				规格	长度(米)		
JX_P01	低压电缆	$YJV_{22}-0.6/1kV-3*70+2*35$	–	变电所低压出线柜	AP1	1#潜污泵电源总柜	5		150	SC100	30	穿管敷设	长度按实际需求为准
JX_P02	低压电缆	$YJV_{22}-0.6/1kV-3*70+2*35$	–	变电所低压出线柜	AP2	2#潜污泵电源总柜	5		350	SC100	30	穿管敷设	长度按实际需求为准
JX_XF1	低压电缆	$YJV_{22}-0.6/1kV-3*120+2*75$	–	变电所低压出线柜	AT-BF	双电源切换柜	5		480	SC125	30	穿管敷设	长度按实际需求为准
JX_XF2	低压电缆	$YJV_{22}-0.6/1kV-3*120+2*75$	–	变电所低压出线柜	AT-BF	双电源切换柜	5		480	SC125	30	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P01	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb01	主渗1#潜污泵控制箱	5		180	SC32	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P02	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb02	主渗2#潜污泵控制箱	5		30	SC32	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P03	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb03	主渗3#潜污泵控制箱	5		60	SC32	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P04	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb04	主渗4#潜污泵控制箱	5		300	SC40	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P05	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb11	次渗1#潜污泵控制箱	5		60	SC32	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P06	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb21	地表水1#潜污泵控制箱	5		180	SC32	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P07	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb22	地表水2#潜污泵控制箱	5		30	SC32	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P08	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb23	地表水3#潜污泵控制箱	5		60	SC32	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
1P09	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP1	1#潜污泵电源总柜	AXb24	地表水4#潜污泵控制箱	5		300	SC40	20	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P01	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb31	坝前1#潜污泵控制箱	5		120	SC40	100	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P02	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb31	坝前1#潜污泵控制箱	5		120	SC40	100	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P03	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb32	坝前2#潜污泵控制箱	5		100	SC40	80	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P04	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb32	坝前2#潜污泵控制箱	5		100	SC40	80	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P05	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb33	坝前3#潜污泵控制箱	5		80	SC40	60	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P06	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*10	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb33	坝前3#潜污泵控制箱	5		80	SC40	60	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P07	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb34	坝前4#潜污泵控制箱	5		60	SC32	40	穿管敷设	长度按实际需求为准
2P08	低压电缆	YJV-0.6/1KV-5*6	AP2	2#潜污泵电源总柜	AXb34	坝前4#潜污泵控制箱	5		60	SC32	40	穿管敷设	长度按实际需求为准
WP01_D	低压电缆	潜污泵自带电缆	AXb01	主渗1#潜污泵控制箱	WP01	主渗1#潜污泵	4		10	SC32	10	穿管敷设	长度按实际需求为准
WP01_K	控制线缆	液位开关自带电缆	AXb01	主渗1#潜污泵控制箱	LS01	主渗1#潜污泵坑液位开关	5		10	SC25	10	穿管敷设	长度按实际需求为准
⋮			⋮			⋮						⋮	
WP24_D	低压电缆	潜污泵自带电缆	AXb24	主渗1#潜污泵控制箱	WP24	地表水4#潜污泵	4		10	SC40	10	穿管敷设	长度按实际需求为准
WP24_K	控制线缆	液位开关自带电缆	AXb24	主渗1#潜污泵控制箱	LS24	地表水4#潜污泵坑液位开关	5		10	SC25	10	穿管敷设	长度按实际需求为准
WP31_D	低压电缆	潜污泵自带电缆	AP2	坝前1#潜污泵控制箱	WP31	坝前1#潜污泵	4		10	SC40	110	穿管敷设	长度按实际需求为准
WP31_K	控制线缆	液位开关自带电缆	AP2	坝前1#潜污泵控制箱	LS31	坝前1#潜污泵坑液位开关	5		10	SC25	110	穿管敷设	长度按实际需求为准
⋮			⋮			⋮						⋮	
WP38_D	低压电缆	潜污泵自带电缆	AP2	坝前4#潜污泵控制箱	WP38	坝前8#潜污泵	4		10	SC32	10	穿管敷设	长度按实际需求为准
WP38_K	控制线缆	液位开关自带电缆	AP2	坝前4#潜污泵控制箱	LS38	坝前8#潜污泵坑液位开关	5		10	SC25	10	穿管敷设	长度按实际需求为准
JX_P51	低压电缆	$YJV_{22}-0.6/1kV-4*25+1*16$	–	厂内就近电源总柜	AXb51	地下水1#抽排泵控制箱	5		150	SC65	30	穿管敷设	长度按实际需求为准
JX_P52	低压电缆	$YJV_{22}-0.6/1kV-4*25+1*16$	–	厂内就近电源总柜	AXb52	地下水2#抽排泵控制箱	5		150	SC65	30	穿管敷设	长度按实际需求为准

说明：1.水泵及浮球液位开关附带电缆，由供货厂商配套提供，土建预留好穿线管；
2.消防水炮系统所有电源电缆、信号线缆均由厂商根据供货产品，细化设计后整体供货；
3.清单中线缆数量仅供预算参考，以实际施工需求工程量为准；

核　准			中国电建 POWERCHINA	华东勘测设计研究院有限公司 HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED					
核　定									
审　查	陈家国		专　业	电　气	工程设计资质证书编号:综合甲级 A133000751　发证单位:住房和城乡建设部　未盖出图章本图无效				
校　核	戴林君		阶　段	施工图	项目	白毛尖垃圾填埋场一场一策治理项目		子项	电气工艺
设　计	杜根兴		项目负责	陈亮				图号	HE1009(T)-SD-03-04
制　图	杜根兴		专业负责	杜根兴		电缆统计清单		日期	2023年 4 月 日