

设计联系单

编号: B01

工程名称	牌头镇丰足路 23-004 号地块配套道路工程	专业部分	排水
主送单位	诸暨市牌头新农村建设投资有限公司		
抄送单位	监理、施工单位		
联系单内容: 1. 1200*900*1200 弱电井混凝土盖板强度等级为 C30; 2、沟槽放坡系数暂按 0.33, 具体由施工单位根据现场条件自行确定, 并应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、根据地勘报告, 项目地质条件较好, 设计暂不考虑钢板桩支护工程, 结算时以专项施工方案进行结算; 4、素砼方包下碎石砂垫层厚度为 100mm。			
单位(盖章) 浙江联艺勘察规划设计有限公司		经办人:	祝丰杰
复核: 祝丰杰	总工程师: 孙燕新	日期: 2025 年 4 月 27 日	
建设单位(盖章)意见:		签字:	年 月 日

本联系单一式四份, 送建设单位、监理单位、施工单位和院各存一份。