




华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000

设计变更联系单

项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	建筑	联系单编号	02
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日期	2023.09

联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计

- 10、建筑做法表中，外墙2外保温中蒸压砂加气混凝土砌块内侧做20厚石灰水泥砂浆的做法取消，按内墙做法。
- 11、地下室施工图顶棚做法中取消保温顶棚，其余基层做法参考无保温顶棚。
- 12、地下室标识标牌计入此次招标范围。
- 13、地下室顶板采用耐根穿刺防水卷材，该卷材品种为化学阻根。
- 14、地下室铝合金门LM1823系列，采用断热铝合金型材90系列，外门型材壁厚不应小于2.2mm,内门型材壁厚不应小于2.0mm；6厚钢化玻璃。
- 15、 此处储藏室与采光井、下沉庭院交界处做法为150高混凝土翻边。
- 16、地下室采光井、下沉庭院处地面做法参材料做法表中的地1取消金刚砂面层；墙面做法参墙1。
- 17、水、弱电、电等房间地面做法参材料做法表中的地5；墙面做法参墙1；顶棚做法参无保温顶棚。
- 18、管井做法指所有设备管井包括无门风井。
- 19、储藏室、管理用房等房间地面做法参材料做法表中的地1取消金刚砂面层；墙面做法参墙1；顶棚做法参无保温顶棚。
- 20、一层室外楼梯、栏杆扶手做法为玻璃栏杆同阳台玻璃栏杆做法。
- 21、配套用房已并入9#楼，其屋面做法，檐沟及雨棚防水做法参9#楼材料做法表中的屋面做法2。
- 22、外立面铝板内侧内侧外墙按保温外墙做法无需做面层。
- 23、 屋面此区域回填材质及做法为泡沫混凝土回填。
- 24、上部水电井、弱电房间地面、顶面做法如下：
- 顶棚为腻子顶棚做法如下：1）、清补基层；2）、素水泥浆一道（内掺建筑胶）；3）、2厚腻子批平批白（下挂100）。
- 楼地面为细石混凝土做法如下：1）、1.5厚JS防水涂料，周边上翻300（仅水井）；2）、30厚C20细石混凝土找平；3）、现浇混凝土楼板。

签收人：

（本联系单由业主单位或代业主机构签收）

签收日期 2023年09月18日