



华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000

设计变更联系单

项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	建筑	联系单编号	03
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日期	2023.09

联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计

25、上部住宅建筑中外墙墙体、楼梯间、厨房间、卫生间、电梯间隔墙按蒸压砂加气块墙体计入，其余按ALC墙体计入。

26、单元入户门材质为玻璃门（5中透单银Low-E+12Ar+5暖边）。

27、屋面泛水材质为水泥钉或射钉@500、镀锌垫片20X20X0.7、密逢膏密封。

28、地下室工程做法表中地5防火地坪漆的厚度为5mm厚。

29、地上消防救援口易碎玻璃材质为中空钢化玻璃，厚度5+12a+5。

30、1#配电房二层楼地面做法图下：

1）30厚C25细石混凝土找平随捣随抹；2）素水泥浆一道（内掺建筑胶）；3）钢筋混凝土楼板。

31、地上填充墙外墙采用200厚蒸压砂加气混凝土砌块（B07级，A5.0），采用专用配套粘结剂砌筑；内墙除注明者为B06，A3.5蒸压砂加气混凝土砌块，未注明内隔墙采ALC板。

32、地上组合窗外窗型材壁厚不应小于1.8mm，内窗型材壁厚不应小于1.4mm；幕墙型材壁厚不应小于2.5mm。

33、配电房、垃圾房是设有散水，做法在本子项建施-01，建筑设计施工说明（一）已有说明。

34、1#配电房坡道楼地面做法如下：

1）25厚1:2水泥砂浆抹面作60宽7深门槛；2）素水泥浆结合层一道；3）100厚钢筋混凝土坡道板；4）100厚压实碎石；5）素土夯实。

35、女儿墙做法按建筑做法表中外墙1。

36、9号楼楼梯中设备井门尺寸按照门窗表。

回复：9号楼楼梯中设备井门按照门窗表。

签收人：

（本联系单由业主单位或代业主机构签收）

签收日期 2023年09月18日