



华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000

设计变更联系单

项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	建筑	联系单编号	04
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日期	2023.09

联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计

- 37、单体中内墙做法,装修内墙面需设腻子,楼梯间、物业用房、养老用房、单元配电间、门卫等按内墙做法为:1)白色无机涂料两道;2)普通腻子两道;3)陶瓷真空微珠保温隔热涂层1.0mm;4)10厚DP M20水泥砂浆罩面;5)10厚DP M15水泥砂浆打底;6)刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶);7)基层墙体。住户内墙面为毛坯内墙面只做至保温材料层,腻子及涂料可不设,内墙4为电梯厅做法此做法按精装修图纸为准。顶棚1、顶棚5做法调整为:1)白色无机涂料两道;2)普通腻子两道;3)陶瓷真空微珠保温隔热涂层1.0mm;4)6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平;5)刷素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶);6)现浇钢筋混凝土板,补平。
- 38、屋面独立柱、独立梁建筑做法如下:
1)外墙真石漆;2)10厚防水砂浆;3)界面处理剂一道;4)基层墙体清理。
- 39、楼梯剖面图中防火墙,楼梯上下分割防火墙为半砖墙,楼梯墙体为200厚墙体。
- 40、局部楼栋个别门平面尺寸与门窗表中尺寸不一致,均以门窗表尺寸为准。
- 41、1#楼~12#楼中的做法楼面1、楼面7做法均以9#楼为准。
- 42、配电房和垃圾站铝合金窗材质已在门窗表中注明,为80系列铝合金普通玻璃(8厚)推拉窗(内设防虫纱窗)。

签收人:

(本联系单由业主单位或代业主机构签收)

签收日期 2023年09月18日