



华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD
资质等级: 甲级 证书号: A233002702 电话: 0575-88208000

设计变更联系单

项目名称	祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目				
子项名称	所有子项				
建设单位	诸暨市浣江旅游开发有限公司				
项目编号	A01ZJ-2023-0207	设计专业	结构	联系单编号	01
设计变更原因	☐ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☐ 工程实际需要 ☒ 其他				
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决			日期	2023.09

联系单修改内容涉及强制性标准、地基基础和主体结构安全性、消防安全性、人防防护安全性、节能强制性标准、绿建标准的应送施工图审查机构进行审查

项目负责人	专业负责人	审 定	审 核	校 对	设 计

祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目标底编制过程中产生的图纸疑问作如下变更:

- 1、桩基工程中桩长为区间值,因地勘不是一柱一勘,整个地块的其持力层深度也不是很平稳,每个柱下的桩的深度都不同,按入持力层1.0m为准,故地库中的桩长只能按区间表示。
- 2、桩基工程中钢护筒的长度一般设置为2m长度,具体据施工位置不同要求的长度也不一样,.其务必高于地下室水位。
- 3、地下室底板下要设碎石垫层,厚度100mm。
- 4、基坑设计总说明中描述±0.00处场地标高为10.7m,是建筑提供的地库统一±0.00标高(黄海标高10.70),地勘所仅为示意。
- 5、其余主楼及地下室筏板顶标高均为-5.45,5#6#8#楼筏板顶标高为-5.35是因每栋楼的正负零绝对标高不同。
- 6、地上结构部分仅8#楼设有后浇带。
- 7、垫层混凝土强度等级均为C15,均以承台大样图为准。
- 8、后浇带采用膨胀混凝土,地下室膨胀剂按SY-K 膨胀纤维抗裂防水剂计入,掺入量按每立方不少于10KG计入,并扣除混凝土中相应的 42.5 水泥含量。
- 9、大地下室筏板混凝土强度等级均为C35。
- 10、地下室矩形柱混凝土强度等级均为C35。
- 11、地下室内隔墙做法按建筑做法采用M10砌筑砂浆,MU20混凝土多孔砖。
- 12、3#7#结构图纸中梁与墙身节点位置有误(如下图),均以平面图为准。



签收人:

(本联系单由业主单位或代业主机构签收)

签收日期 2023年09月18日