



诸暨市规划设计院

市政行业专业乙级 NO:A233020940

设计变更联系单

项目名称	诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目 -詹家山北路、王家湖路管道改造提升工程	项目编号	2024S-048
建设单位	诸暨市暨阳排水管理有限公司	日期	2024.09
设计变更原因	☒ 业主要求 ☐ 施工图审查要求 ☒ 工程实际需要 ☐ 其他		
变更对其他工作的影响	☒ 对其他工作无影响 ☐ 已协商解决		

变
更
内
容

根据建设方意见及工程实际需要，本项目做如下变更：

- 1、主路污水管材PE管等级由SDR17调整为SDR21；
- 2、预留砖砌穿线手孔井规格由300x300调整为500x500；
- 3、根据锦绣苑雨水排放需求，詹家山北路29弄路口增加D800管16米，王家湖路口增加D300管25米，并增加相应规格渠道接入口各一处。
- 4、污水管穿越渠道处，现状渠道均做局部下凹改造共7处（其中1600x1500渠道5处，2000*1800渠道2处，每处渠底改造段3米）。

以上变更引起道路恢复、检查井等其他工程量变化据实计量。

设计单位		监理单位意见	审单单位意见	建设单位意见
设计	青松平			
校对	黄松松			
审核	周进伟			
		年 月 日	年 月 日	年 月 日