

关于诸湄线施工招标图疑问的回复函

- 1、管道方包图中方包混凝土等级为C25，本图除适用于D300管外也适用于D400等其他小管径管道。
- 2、钢筋砼暗渠底部结构垫层厚度统一为150mm。
- 3、暗渠检查井仅设置一座，检查井采用砖砌井筒，井筒内外表面采用20厚DP20干混抹灰砂浆抹灰，井圈需要加固，做法详见钢筋砼井圈加固大样图。
- 4、管道单槽开挖断面图中敷设管道管材仅为示意，本次设计仅污水管需要钢板桩支护，雨水管无需钢板桩支护。

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

2025年3月4日

