

枫桥学院配套项目-枫桥镇21-011号地块B区电梯技术参数表

电梯编号	Z1#DT1-DT3楼消防电梯	Z2#DT1-DT2楼消防电梯	Z2#DT3-DT4楼消防电梯
电梯型号			
载重量 (kg)	1050	1050	1050
速度 (m/s)	1	1	1
层/站/门	13/13/13	13/13/13	11/11/11
服务楼层	-1, G, 1, 2~11	-1, G, 1, 2~11	-1, G, 1, 2~9
操作系统	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式
控制系统	先进的模块化电脑软件控制系统, 串行传输通讯网络系统	先进的模块化电脑软件控制系统, 串行传输通讯网络系统	先进的模块化电脑软件控制系统, 串行传输通讯网络系统
拖动系统	交流变频变压无级调速无齿拖动系统	交流变频变压无级调速无齿拖动系统	交流变频变压无级调速无齿拖动系统
操纵方式	单梯	单梯	单梯
门机系统	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机
曳引机位置	井道顶部机房内	井道顶部机房内	井道顶部机房内
提升高度 (m)	35.95m	35.95m	30.05m
井道尺寸 (宽 x 深) (mm)	2100*2100	2100*2100	2200*2000
轿内尺寸 (宽 x 深) (mm)	1450*1650	1450*1650	1500*1600
轿厢天花	LED照明	LED照明	LED照明
轿厢高度 (mm)	2300	2300	2300
轿厢前壁	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢
门灯横梁	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢
轿厢侧壁	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢
轿厢后壁	两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢	两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢	两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢
扶手	三侧扶手	三侧扶手	三侧扶手
轿门	发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢
轿厢地面	PVC拼花	PVC拼花	PVC拼花
开门方向	中分门	中分门	中分门
开门尺寸 (宽 x 高) (mm)	900*2100	900*2100	900*2100
一体化轿厢操纵箱	整体式操纵箱	整体式操纵箱	整体式操纵箱
按钮	不锈钢盲文按钮, 登记带辉光高亮显示	不锈钢盲文按钮, 登记带辉光高亮显示	不锈钢盲文按钮, 登记带辉光高亮显示
轿厢位置指示器	6.4英寸液晶显示	6.4英寸液晶显示	6.4英寸液晶显示
残疾人操纵箱	发纹不锈钢面板, 不锈钢盲文按钮, 登记带辉光高亮显示及语音播站	发纹不锈钢面板, 不锈钢盲文按钮, 登记带辉光高亮显示及语音播站	发纹不锈钢面板, 不锈钢盲文按钮, 登记带辉光高亮显示及语音播站
门套	-1, G (夹层), 2~11层为钢板喷粉; 1层为发纹不锈钢	-1, G (夹层), 2~11层为钢板喷粉; 1层为发纹不锈钢	-1, G (夹层), 2~9层为钢板喷粉; 1层为发纹不锈钢
层(厅)门	-1, G (夹层), 2~11层为钢板喷粉; 1层为发纹不锈钢	-1, G (夹层), 2~11层为钢板喷粉; 1层为发纹不锈钢	-1, G (夹层), 2~9层为钢板喷粉; 1层为发纹不锈钢
厅外召唤指示器	液晶显示	液晶显示	液晶显示
制作标准	《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 《乘客电梯》Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准	《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 《乘客电梯》Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准	《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310 《乘客电梯》Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准
质保期要求	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月
备注	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能, 预留视频电缆为数字接口; 2、电梯层门保护装置采用光幕装置; 3、电梯层门的耐火完整性不应低于2.0h; 4、配套内置单冷空调(额定制冷量2600W), 满足绍兴市智慧监控要求;	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能, 预留视频电缆为数字接口; 2、电梯层门保护装置采用光幕装置; 3、电梯层门的耐火完整性不应低于2.0h; 4、配套内置单冷空调(额定制冷量2600W), 满足绍兴市智慧监控要求;	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能, 预留视频电缆为数字接口; 2、电梯层门保护装置采用光幕装置; 3、电梯层门的耐火完整性不应低于2.0h; 4、配套内置单冷空调(额定制冷量2600W), 满足绍兴市智慧监控要求;

设计单位盖章:

