

工程联系单					GHAD 公和設計集團有限公司	
项目名称	新城商务中心项目-酒店项目		专业	暖通		日期及编号 2025.11.13
审核	项目负责	专业负责	校对	更改		
吴永程	胡宏平	吴永程	陈方园	王万春		

更改原因及内容：

第 1 页, 共 1 页

- 一、根据酒店消防顾问意见，四层采用自然排烟方式的会议室，其自然排烟窗的可开启装置均需要采用电动可开启装置。
- 二、在满足酒管方要求，不影响本项目酒店开业的前提下，根据业主方控制成本要求，做如下利旧：

序号	事项	说明	可能利旧占比
1	空调及新排风系统	原施工图未设计	0%
2	正压送风系统	正压送风整体未作改动，屋面有局部调整。	90%
3	消防排烟系统	竖向管道与部分屋面风机可利旧。	30%

注：A.可能利旧的内容基于已收到的土建阶段的竣工图纸作为对照。

B.上表中所有进入利旧范围的事项均需根据合格的第三方进行检测后的结果进一步评判后确定。

C.任何的利旧实施均不得影响装饰阶段的安装工程的实际需要。

本次变更不需图审。