

工程联系单					GHAD 公和 设计集团 有限公司
项目名称	新城商务中心项目—酒店项目		专业	电气	
审核	项目负责	专业负责	校对	更改	
于涛	胡宏平	于涛	朱玲燕	黄祺	
日期及编号 2025.11					

更改原因及内容：

第1页，共1页

1. 根据暖通专业提资，四层会议室增加电动排烟窗。
2. 厨房区域由复合式感温感烟火灾探测器改为感温探测器。
本次变更不需要图审。

序号	事项	说明	可能利旧占比
1	主干配电线路	部分自变电所至第一级配电箱柜的电缆。	20%
2	第一级配电箱柜及其内部元器件	原有部分箱体可以保留，但内部元器件可以被保留。	10%
3	消防报警线路	末端线路基本需要重新敷设。	0%
4	消防报警设备	部分设备的安装位置需根据装饰阶段的图纸进行调整，但部分设备的本体可以被沿用，但其中客房烟感、声光报警器等需要全部更换。	20%
5	应急照明设备及线路	全部需要更换	0%

在满足酒管方要求，不影响本项目酒店开业的前提下，根据业主方控制成本要求，做如下利旧：

A. 可能利旧的内容基于已收到的土建阶段的竣工图纸作为对照。

B. 上表中所有进入利旧范围的事项均需根据合格的第三方进行检测后的结果进一步评判后确定。

C. 任何的利旧实施均不得影响装饰阶段的安装工程的实际需要。

智能化部分：

1. 按要求餐厅内侧增加紧急出门破玻按钮，及无障碍SOS求助按钮。

本次变更不需要图审。

序号	事项	说明	可能利旧占比
1	智能化系统	无法利旧	0%

本项目智能化无利旧设备。