

工程联系单

GHAD
公和设计院集团有限公司

项目名称	新城商务中心项目—酒店项目		专业	给排水	日期及编号 2025年11月13日
审核	项目负责	专业负责	校对	更改	
缪启东	胡宏平	缪启东	郑宗喜	黄艳梅	

更改原因及内容：

第 1 页，共 1 页

- 一. 在满足酒管方要求，不影响本项目酒店开业的前提下，根据业主方控制成本要求，给排水专业做如下利旧：
- 可能利旧的内容基于已收到的土建阶段的竣工图纸作为对照。
 - 上表中所有进入利旧范围的事项均需根据合格的第三方进行检测后的结果进一步评判后确定。
 - 任何的利旧实施均不得影响装饰阶段的安装工程的实际需要。

序号	事项	说明	可能利旧占比
1	消火栓系统	环网及立管可利旧，消火栓箱不可利旧。	50%
2	喷淋系统	主立管基本未变，其余均难以利旧。	5%
3	给水系统	无法利旧。	0%
4	热水系统	无法利旧。	0%
5	污废水系统	无法利旧。	0%
6	智能化系统	无法利旧。	0%

- 二. 根据消防顾问意见，补充有关消防水泵房设置要求的说明
- 喷淋和消火栓泵出水管设不小于DN100mm的回水管到消防水池，在回水管上安装直读数字式流量计（电磁式或者涡轮式，不允许选用超声波式），并保持流量计前后分别有5倍管径的水平管路，流量计安装高度不超过2m。

本次变更不需要审图。